

# DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Juni 2026  
Føllenslev Vandværk

1/2



## MÆNGDE

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| TOTAL INDVINDING | 2957,02 m <sup>3</sup> |
| Indvinding       | 2957,02 m <sup>3</sup> |
| TOTAL UDPUMPNING | 2823,30 m <sup>3</sup> |
| Lavtrykszone     | 1627,99 m <sup>3</sup> |
| Højtryks zone    | 1195,31 m <sup>3</sup> |
| ANDET            | 2846,54 m <sup>3</sup> |
| Boring 2         | 1393,72 m <sup>3</sup> |
| Boring 3         | 1452,82 m <sup>3</sup> |

## KWH FORBRUG




|           |          |
|-----------|----------|
| ELMÅLER   | 1976 kWh |
| kWh Måler | 1976 kWh |



## NATFORBRUG UDPUMPNING

### UDPUMPNING

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



## FILTRE

|            |    |
|------------|----|
| FILTERSKYL | 20 |
| Filter 1   | 15 |
| Filter 2   | 5  |

## NØGLETAL



### FLOWMÅLER

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Minimum    | 0,55 m <sup>3</sup>    |
|            | 12-06-26 03:00->04:00  |
| Maximum    | 9,39 m <sup>3</sup>    |
|            | 27-06-26 10:00->11:00  |
| Gennemsnit | 3,92 m <sup>3</sup> /h |

### EFFEKTIVITET

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| kWh-forbrug | 1,43 m <sup>3</sup> /kWh |
|-------------|--------------------------|

# DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Juni 2026  
Føllenslev Vandværk

2/2



## DRIFTTIMER

### INDVINDING




|            |            |
|------------|------------|
| ● Boring 2 | 6d 11t 52m |
| ● Boring 3 | 7d 03t 23m |

### UDPUMPNING

|           |             |
|-----------|-------------|
| ● Pumpe 1 | 15d 11t 20m |
| ● Pumpe 2 | 16d 13t 23m |
| ● Pumpe 3 | 18d 16t 35m |
| ● Pumpe 4 | 18d 16t 51m |

### ANDET

|              |         |
|--------------|---------|
| ● Skyllpumpe | 02t 50m |
|--------------|---------|



## NIVEAUER I BORINGER

| BORING   | HØJEST  | LAVEST  | SÆNKNING |
|----------|---------|---------|----------|
| Boring 2 | -4,90 m | -7,20 m | 2,30 m   |
| Boring 3 | -4,36 m | -7,25 m | 2,89 m   |



## TÆLLERSTAND

30-06-2026 23:59:59

|               |               |
|---------------|---------------|
| Boring 2      | 97263249 m³/h |
| Boring 3      | 112364 m³/h   |
| Indvinding    | 427890 m³/h   |
| Lavtrykszone  | 1244013 m³    |
| Højtryks zone | 159291 m³     |
| kWh Måler     | 3056320 m³    |



Blue Control®  
BC7000